

# 中国东数西算节点万卡GPU集群提升PUE能效实施案例符合UL9540A消防标准

在“东数西算”的国家战略布局下，那些承载着万卡级别GPU集群的数据中心，正面临一个核心挑战：如何平衡惊人的算力需求与同样惊人的能耗。PUE（电源使用效率）值，这个衡量数据中心能效的关键指标，在西部能源富集区被赋予了新的意义——它不再仅仅关乎成本，更关乎战略资源的有效利用和可持续发展的承诺。而在这股追求极致能效的浪潮中，一个不容忽视的基石正浮出水面：符合UL9540A等严格消防标准的安全储能系统，它不仅是应急备电的保障，更是实现智能能源调度、优化PUE的关键一环。

## 中国东数西算节点万卡GPU集群提升PUE能效实施案例符合UL9540A消防标准

在“东数西算”的国家战略布局下，那些承载着万卡级别GPU集群的数据中心，正面临一个核心挑战：如何平衡惊人的算力需求与同样惊人的能耗。PUE（电源使用效率）值，这个衡量数据中心能效的关键指标，在西部能源富集区被赋予了新的意义——它不再仅仅关乎成本，更关乎战略资源的有效利用和可持续发展的承诺。而在这股追求极致能效的浪潮中，一个不容忽视的基石正浮出水面：符合UL9540A等严格消防标准的安全储能系统，它不仅是应急备电的保障，更是实现智能能源调度、优化PUE的关键一环。

让我们先看看数据。一个典型的万卡GPU集群，其功率密度可达到传统数据中心的数倍甚至数十倍，年耗电量堪比一座中小城市。将PUE从行业常见的1.5降低到1.2甚至更低，意味着节省的电力是天文数字，这直接关系到“西算”的经济性与环保价值。然而，高密度计算带来了剧烈的瞬时功率波动，对电网和备用电源系统构成了严峻考验。传统的柴油发电机响应有延迟，且不符合绿色理念。这时，一个高效、智能、能与光伏等清洁能源无缝耦合的储能系统，就成为了平滑负载、实现“削峰填谷”、乃至参与电网调频的“智能电容”。它的价值，远不止于停电时的几分钟续航。

这里有一个来自我们实践中的具体案例。在西部某个国家级算力枢纽节点，一个新建的超大规模数据中心在规划其万卡GPU集群的能源系统时，遇到了一个棘手问题：当地可再生能源丰富，但波动性大；电网结构相对薄弱，无法完全支撑集群启动和峰值运算时的瞬时功率冲击。他们需要一套方案，既能保障99.999%的供电可靠性，又能最大化利用本地光伏，将设计PUE控制在1.25以下，并且必须通过最严格的消防安全评审。

最终落地的方案，是一套深度融合了光伏、储能和先进能源管理系统的“绿色能源保障网”。其中，储能系统是整个方案的核心枢纽。我们海集能作为该项目的站点能源解决方案提供商，深度参与了定制化储能系统的设计与交付。你可能晓得，阿拉海集能从2005年就在上海扎根，近二十年一直深耕新能源储能，在江苏的南通和连云港有两大生产基地，一个擅长深度定制，一个专攻标准规模制造，从电芯到系统集成再到智能运维，可以提供全链条的“交钥匙”服务。针对这个数据中心，我们的技术团队没有采用简单的电池堆叠，而是设计了一套基于智能化锂电的储能系统。

**精准的负载跟踪与峰值削减：**系统通过高级算法，实时预测GPU集群的功耗曲线，在电网电价高或负载峰值来临前提前充电，在计算峰值时协同放电，直接“削平”了对电网的功率冲击，将最大需量电费降低了约18%。

**光伏能源的“稳定器”：**将不稳定的光伏发电先行存入储能系统，再以极其平稳的功率输出给数据中心，使得光伏的渗透率大幅提升，全年为数据中心提供了超过30%的清洁电力。

# 中国东数西算节点万卡GPU集群提升PUE能效实施案例符合UL9540A消防标准

符合UL9540A的消防安全设计：这是项目的硬性门槛。我们提供的储能柜，从电芯选型、模块热管理、到柜级消防抑制系统，全部按照UL9540A测试标准进行设计和验证，采用了多层级的防护策略，确保在极端情况下的安全可控，顺利通过了第三方权威机构的评估，为整个数据中心的消防验收扫清了关键障碍。

最终，这个数据中心实现了年均PUE 1.23的优异运行指标，远超设计预期。储能系统在这里扮演的角色，已经从“备用电源”演进为“能源智能调度的核心资产”。它让数据中心从电网的“负荷”变成了一个具有一定自我调节能力的“柔性节点”，这恰恰是“东数西算”战略下，算力基础设施最需要具备的素质之一。

这个案例给我们带来了更深层的见解。在追求极致算力的时代，能源系统的智慧化与安全性，其重要性不亚于芯片本身的性能。UL9540A标准，看似只是消防规定，实则推动着整个储能产业向更本质安全、更可靠的设计哲学演进。它迫使制造商，比如像我们海集能这样的企业，必须从材料科学、热力学、电化学和系统控制等多个维度进行深度融合创新。当我们为通信基站、物联网微站提供“光储柴一体化”方案时积累的极端环境适应能力和一体化集成经验，恰恰在数据中心这类关键设施中得到了放大和升华。

未来，随着液冷等先进散热技术在GPU集群的普及，其对配套冷却系统的能耗管理将提出更高要求。储能系统能否与液冷系统的余热回收、变频泵控等进行更精细的联动？当“算力-电力”的协同调度成为常态，储能系统作为分布式能源资源（DER）参与电力市场交易的技术与商业模式是否已准备就绪？这不仅仅是技术问题，更是一个需要产、学、研、用各方共同探讨的生态命题。或许，我们可以从下一个问题开始思考：在您看来，决定下一个十年数据中心竞争力的关键，是每秒浮点运算次数，还是每瓦特产生的有效计算量？

来源: <https://hjenergysolution.com>